



DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI d.d.

POJASNILO št. 1

k razpisni dokumentaciji:

VZDRŽEVANJE SREDNJENAPETOSTNIH NAPRAV IN NIZKONAPETOSTNIH PRIKLJUČKOV

(Int. ev. št. 000282/2023)

Ljubljana, februar 2024

V skladu z določili razpisne dokumentacije, vam posredujemo POJASNILO št. 1, kot odgovor na postavljeno vprašanje.

Pojasnilo št. 1:

Vprašanje št. 1:

Spoštovani. Po pregledu dokumentacije ugotavljamo neskladje med tehnično specifikacijo in ponudbenim predračunom pri številu rednih pregledov. Tehnična dokumentacija: VELIKA TP 28 kos×3leta=84 kos (v predračunu 87 kos), MALA TP 40 kos×3leta=120 kos (v predračunu 115 kos) in JAMBORSKA TP 12 kos×3leta=36 kos (v predračunu 39 kos). Prosim za popravek oz. obrazložitev. Prav tako prosimo za mikrolokacije transformatorskih postaj. Prav tako imate v tehnični dokumentaciji dvakrat zavedeni isti postaji: TP OC LOPATA SEVER IN JUG sta zavedeni pod območje ACB Slovenske Konjice in ACB Vransko. V seštevku sta upoštevani enkrat. Prosim za korekcijo.

Odgovor št. 1:

Število rednih pregledov se upošteva tako, kot je navedeno v ponudbenem predračunu.

Lokacije TP postaj so navedene v tehničnih specifikacijah – 4. poglavje – seznam SN naprav / transformatorskih postaj za izvedbo rednih pregledov.

TP OC LOPATA SEVER IN JUG spadata pod območje ACB Slovenske Konjice.

Vprašanje št. 2:

Spoštovani. V ponudbenem predračunu pod točko 3. rezervni deli imate v postavki 3.9. Zaščitni rele, kot npr. NEO2000 FPC520 ali FPC400. Ker je razlika v ceni med enim in drugim lahko ×4 naj naročniku, navede kateri tip releja želi v postavki ali pa naj postavko razdeli v dva dela (FPC520 in FPC400), glede na višino zneska, ki ga mora ponudnik upoštevati za ostale rezervne dele pa jo lahko tudi umakne iz popisa. Isto velja za pozicijo 3.10. napajalniki za zaščitne releje.

Odgovor št. 2:

Za naročnika sta sprejemljiva oba zaščitna releja, navedena v poziciji 3.9. ponudbenega predračuna. Ponudnik mora v predmetni poziciji ponuditi ugodnejši zaščitni rele.

Za pozicijo 3.10 mora ponudnik ponuditi napajalnik za zaščitni rele, ki ga ponuja v poziciji 3.9 ponudbenega predračuna..

Vprašanje št. 3:

Pozdravljeni! V Tehnični specifikaciji točka 5. Navodila za vzdrževanje 5.2. Redno vzdrževanje, 5.2.1 Zgradba - gradbeni del TP z okolico pri reviziji zahtevate: "Sprotna opravila (košnja trave, čiščenje snega in ledu, urejanje okolice,...)". To spada v vzdrževanje okolice, za katerega smo prepričani, da ima naročnik svoje izvajalce ali pogodbene partnerje za košnjo trave, podiranje dreves, obrezovanje grmovja.... ter da skrbi za splošno urejenost svojih objektov. Odstranitev morebitnega snega do objekta za vstop servisne skupine še razumemo, urejanje okolice in košnja trave pa nikakor. Prosim za umik te alineje ali pa jo ustrezno spremenite.

Odgovor št. 3:

Sprotno urejanje okolice, košnja trave, obsekovanje, čiščenje snega itd. je mišljeno, da si v primeru, ko je dostop do SN naprav oviran, izvajalec sam uredi dostop servisne skupine do naprave v času servisiranja naprav.

Vprašanje št. 4:

Spoštovani. Po pregledu tehnične specifikacije in ponudbenega predračuna ugotavljamo, da je naročnik zahteval v točki 3.30 za rezervne dele ekstremno visok znesek. Prav tako v točki "2.0 Intervencijska odprava napak in okvar" je potrebno predvideti zelo veliko monterskih ur, ki je po našem prepričanju in prepričanju ostalih ekip na terenu zelo pretirano. Menimo, da je za točko 2.0 in 3.30 zadostna polovica zahtevanega. Zato naročnika naprošamo, da še enkrat preuči ponudbeni predračun. Hvala za pojasnilo.

Odgovor št. 4:

Naročnik je skrbno preučil ponudbeni predračun in ga ne bo spreminjal. Količine v ponudbenem predračunu ostajajo nespremenjene.

Vprašanje št. 5:

Pozdravljeni, prosimo potrdite naše razumevanje, da lahko garancijo za resnost ponudbe predložimo ali kot sken (lastnoročno podpisan sken) ali kot elektronski dokument z digitalnim podpisom. V obeh primerih pa se predloži le elektronsko in ne fizična kopija. Lep pozdrav.

Odgovor št. 5:

Tako je, predloži se elektronsko preko e-JN skupaj s ponudbo.

Vprašanje št. 6:

Pozdravljeni. Prosimo za korekcijo IV.člena pogodbe – izvajalec mora dostaviti naročniku račun do 3. dne v mesecu za pretekli mesec. Predlagam, da se popravi na do 5. delovnega dne.

Odgovor št. 6:

Naročnik ne bo spreminjal vzorca pogodbe. Omenjena zahteva velja za vse ponudnike enako.

Vsa pojasnila, spremembe in dopolnitve so sestavni del razpisne dokumentacije in jih mora ponudnik upoštevati pri pripravi ponudbe.

DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI d.d.